

Absender

Presseabteilung

Telefax

0221 178-90525

Seite

1 von 1

E-Mail

presse@rheinenergie.com

Telefon

0221 178-3035

Internet

www.rheinenergie.com

Datum

8.9.22

Wasserrohrbruch Ursulaplatz: Reparaturarbeiten im Gang, DB-Stellwerk betroffen

Nach einem Wasserrohrbruch heute morgen gegen 9h im Bereich Ursulaplatz 1/Bahnunterführung Deutsche Bahn sind momentan diverse Wohn- und Geschäftsgebäude in der Umgebung unversorgt, darunter einige Hotels.

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse ist Wasser unter anderem in einen Kabelschacht eingedrungen, in dem Versorgungskabel der Deutschen Bahn liegen. Es gab einen Wasserschaden auch in einem tiefergelegenen Teil eines Stellwerks der Deutschen Bahn. Zu den Auswirkungen dort kann die RheinEnergie keine Aussagen treffen, das ist Sache der Bahn.

Die RheinEnergie kümmert sich seit heute morgen mit Hochdruck um die Behebung des Schadens; nach jetzigem Stand der Erkenntnisse (16:30h) ist damit zu rechnen, dass ein Großteil der Betroffenen in einigen Stunden wiederversorgt werden kann. Der Rest soll im Lauf der Nacht wieder Trinkwasser erhalten.

Die Angaben stehen unter Vorbehalt; noch ist die eigentliche Schadensstelle nicht lokalisiert.